

Філія УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Тернопільське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

Видане 19.12.14р. Чинне до 18.12.17р.

## ПАСПОРТ

### ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»  
по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль  
за період з 01.04.2015р. по 30.04.2015 р.

УКРАЇНА  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»  
ФІЛІЯ  
«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»  
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ  
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
вул. Козацька, 19, м. Тернопіль, 46005  
тел. (0352) 27-70-54, факс (0352) 27-98-06,  
e-mail: liktey-yl@utg.ua  
Код ЄДРПОУ 25560823  
30.04.2015 № 454

Дата відбору проби	Компонентний склад, % об.										Точка роси вологи (P=4 МПа), °C	Густина кг/м <sup>3</sup>  при 20 °C, 101,325 кПа	Теплота згоряння нижча, ккал/м <sup>3</sup>	Число Воббе вище ккал/м <sup>3</sup>	Маса механічних домішок	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	Добова витрата газу, тис. м <sup>3</sup>
	метан	етан	пропан	Ізо-бутан	Н-бутан	пентани	гексани та вищі	Азот	діоксид вуглецю	кисень								
07.04	90,312	4,800	0,994	0,141	0,127	0,077	0,035	1,539	1,966	0,009	-3,9	0,7472	8211	11551	Не виявл.	Не виявл.	Не виявл.	
15.04	90,177	4,874	1,026	0,109	0,172	0,080	0,007	1,570	1,977	0,007	-7,8	0,7478	8211	11547				
21.04	90,044	4,919	1,084	0,161	0,139	0,094	0,053	1,637	1,861	0,008	-3,3	0,7498	8247	11580				
28.04	90,068	4,868	1,139	0,173	0,146	0,108	0,054	1,581	1,856	0,007	-5,0	0,7505	8263	11597				

Тернопільського ЛВУМГ

Хімік II кат.

Я.І. Тарапата

О.Б. Снігур