

Філія УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Тернопільське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

Видане 19.12.14р. Чинне до 18.12.17р.

## ПАСПОРТ

### ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»  
по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль  
за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015 р.

УКРАЇНА  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»  
ФІЛІЯ  
«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»  
Тернопільське лінійне виробництво  
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ  
вул. Козацька, 19, м. Тернопіль, 46005  
тел. (0352) 27-70-54, факс (0352) 27-98-06,  
e-mail: likdev-vd@utg.ua  
Код ЄДРПОУ 25560823  
29.10.2015 № 1222

Дата відбору проби	Компонентний склад, % об.										Точка роси вологи (P=4 МПа), °С	Густина кг/м <sup>3</sup>  при 20 °С, 101,325 кПа	Теплота згоряння нижча, ккал/м <sup>3</sup>	Число Воббе вище ккал/м <sup>3</sup>	Маса механічних домішок	Масова концентрація сірководню, г/м <sup>3</sup>	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м <sup>3</sup>	Добова витрата газу, тис. м <sup>3</sup>
	метан	етан	пропан	Ізо-бутан	Н-бутан	пентани	гексани та вищі	Азот	діоксид вуглецю	кисень								
06.10	89,857	4,967	1,128	0,121	0,190	0,097	0,033	1,605	1,991	0,011		0,7517	8244	11562	Не виявл.	Не виявл.	Не виявл.	
13.10	90,402	4,774	0,987	0,107	0,157	0,080	0,029	1,523	1,931	0,010		0,7463	8211	11558				
20.10	92,637	3,732	0,900	0,113	0,146	0,066	0,013	1,175	1,206	0,012		0,7280	8210	11706				
27.10	93,495	3,300	0,818	0,108	0,132	0,058	0,010	1,063	1,007	0,010	-12,8	0,7209	8190	11737				

Головний інженер  
Тернопільського ЛВУМГ

Хімік II кат.

Я.І. Тарапата

О.Б. Снігур

