

Філія УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ"

Тернопільське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

Видане 19.12.14р. Чинне до 18.12.17р.

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»
по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль
за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015 р.

УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»
ФІЛІЯ
«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ
«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ПЕРЕКРИТТЯ
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ
вул. Козацька, 19, м. Тернопіль, 46005
тел. (0352) 27-70-54, факс (0352) 27-98-06,
e-mail: liktoy_ud@utg.ua
Код ЄДРПОУ 25560823
30.12.2015 № 1542

Дата відбору проби	Компонентний склад, % об.										Точка роси вологи (P=4 МПа), °С	Густина кг/м ³	Теплота згоряння нижча, ккал/м ³	Число Воббе вище ккал/м ³	Маса механічних домішок	Масова концентрація сірководню, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Добова витрата газу, тис. м ³
	метан	етан	пропан	Ізо-бутан	Н-бутан	пентани	гексани та вищі	Азот	діоксид вуглецю	кисень								
01.12	94,589	2,944	0,758	0,122	0,143	0,066	0,025	0,802	0,538	0,013	-11,0	0,7124	8230	11865	Не виявл.	Не виявл.	Не виявл.	
08.12	95,383	2,544	0,530	0,078	0,087	0,039	0,013	0,811	0,506	0,009	-7,3	0,7041	8148	11820				
15.12	97,041	1,815	0,240	0,045	0,035	0,013	0,002	0,633	0,572	0,010	-17,7	0,6889	8080	11855				
22.12	96,979	1,830	0,241	0,042	0,033	0,011	0,001	0,636	0,214	0,013	-19,1	0,6894	8075	11843				
29.12	97,066	1,786	0,248	0,045	0,036	0,011	0,01	0,645	0,154	0,643	-20,8	0,6887	8078	11856				

Головний інженер
Тернопільського ЛВУМГ

Хімік II кат.



Я.І. Тарапата

О.Б. Снігур