

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»
по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль
за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015 р.

УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»
ФІЛІЯ
«УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ
«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВІДІВ
вул. Козацька, 19, м. Тернопіль, 46005
тел. (0352) 27-70-54, факс (0352) 27-98-06.
e-mail: liktey-yd@utg.ua
Код ЄДРПОУ 25560823
02.09.2015 № 966

Компонентний склад, % об.

Дата відбору проби	Компонентний склад, % об.										Точка роси вологи (P=4 МПа), °С	Густина кг/м ³	Теплота згоряння нижча, ккал/м ³	Число Воббе вище ккал/м ³	Маса механічних домішок	Масова концентрація сірководню, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Добова витрата газу, тис. м ³	
	метан	етан	пропан	Ізо-бутан	Н-бутан	пентани	гексани та вищі	Азот	діоксид вуглецю	кисень									
											при 20 °С, 101,325 кПа								
04.08	89,883	4,991	1,132	0,114	0,180	0,097	0,039	1,664	1,890	0,010		0,7509	8248	11574	Не виявл.	Не виявл.	Не виявл.		
11.08	89,946	4,934	1,129	0,116	0,184	0,097	0,043	1,660	1,882	0,009		0,7506	8248	11575					
18.08	89,829	4,979	1,135	0,116	0,180	0,099	0,044	1,644	1,963	0,011		0,7518	8246	11563					
25.08	89,850	4,947	1,136	0,117	0,179	0,093	0,038	1,641	1,989	0,010		0,7516	8239	11555					

Головний інженер
Тернопільського ЛВУМГ

Хімік II кат.



Я.І. Тарапата

О.Б. Снігур