

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГКС Тернопільського ПМ Бердичівського  
ЛВУМГ

Ярослав ТАРАПАТА

02.08.2023

## ЗВІТ

про недотримання параметрів якості природного газу,  
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Бердичівське ЛВУМГ)  
до ПрАТ "Тернопільгаз", ПрАТ "Тернопільміськгаз" за маршрутом 264  
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-I, КЗУ-II)"  
за період з 01.07.2023р. по 31.07.2023р.

Дата проведення вимірювання	Мінімальне значення теплоти згоряння вищої визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення теплоти згоряння вищої	Відповідність/різниця мінімального та вимірного значень теплоти згоряння вищої	Максимальне значення температури точки роси за вологою приведенне до абсолютного тиску 3,92 МПа визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення температури точки роси за вологою приведенне до абсолютного тиску 3,92 МПа	Відповідність/різниця вимірного та максимального значень температури точки роси за вологою приведенних до абсолютного тиску 3,92 МПа	Максимальне значення температури точки роси за вуглекислотним визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення температури точки роси за вуглекислотним	Відповідність/різниця вимірного та максимального значень температури точки роси за вуглекислотним	Максимальне значення вмісту механічних домішок визначене типовим договором транспортування газу	Вимірне (дійсне) значення вмісту механічних домішок	Відповідність/невідповідність (вмісту механічних домішок)
	МДж/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	°C	°C	°C	°C	°C	°C	г/м <sup>3</sup>	г/м <sup>3</sup>	г/м <sup>3</sup>
01.07.2023	36.20	38.35	відповідає	-8.0	4.3	12.3	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
02.07.2023	36.20	38.35	відповідає	-8.0	4.3	12.3	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
03.07.2023	36.20	38.35	відповідає	-8.0	4.3	12.3	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
04.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
05.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
06.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
07.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
08.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
09.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
10.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
11.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	4.8	12.8	0.0	4.6	4.6	0.002		відповідає
12.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
13.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
14.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
15.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
16.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
17.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
18.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
19.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
20.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
21.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
22.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
23.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002		відповідає
24.07.2023	36.20	38.36	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	5.3	5.3	0.002	<0.0005	відповідає
25.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	3.3	3.3	0.002		відповідає
26.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	5.2	5.2	0.002		відповідає
27.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	5.2	5.2	0.002		відповідає
28.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	5.2	5.2	0.002		відповідає
29.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	5.2	5.2	0.002		відповідає
30.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	5.2	5.2	0.002		відповідає
31.07.2023	36.20	38.32	відповідає	-8.0	4.2	12.2	0.0	5.2	5.2	0.002		відповідає

Примітка: звіт виконаний з урахуванням першого вимірювання місяця, наступного за звітним.

Хімік II кат.	Олена СНИГУР	02.08.2023
	прізвище	дата
	підпис	дата
Начальник дільниці служби ГВ та М	Роман ЛУКАВИЙ	02.08.2023
	прізвище	дата
	підпис	дата

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГКС Тернопільського ПМ Бердичівського  
ЛВУМГ

Ярослав ТАРАПАТА

02.08.2023

## ЗВІТ

про недотримання параметрів якості природного газу,  
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Бердичівське ЛВУМГ)  
до ПрАТ "Тернопільгаз", ПрАТ "Тернопільміськгаз" за маршрутом 265  
по газопроводу "Київ-Захід України І, ІІ (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"  
за період з 01.07.2023р. по 31.07.2023р.

Дата проведення вимірювання	Мінімальне значення теплоти згоряння вищої визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення теплоти згоряння вищої	Відповідність/ різниця мінімального та вимірюваного значень теплоти згоряння вищої	Максимальне значення температури точки роси за вологою приведенню до абсолютного тиску газу 3,92 МПа визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення температури точки роси за вологою приведенню до абсолютного тиску газу 3,92 МПа	Відповідність/ різниця вимірюваного та максимального значень температури точки роси за вологою приведенню до абсолютного тиску газу 3,92 МПа	Максимальне значення температури точки роси за вуглеводнями визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення температури точки роси за вуглеводнями	Відповідність/ різниця вимірюваного та максимального значень температури точки роси за вуглеводнями	Максимальне значення вмісту механічних домішок визначене типовим договором транспортування газу	Вимірне (дійсне) значення вмісту механічних домішок	Відповідність/ невідповідність (вмісту механічних домішок)
	МДж/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	°C	°C	°C	°C	°C	°C	г/м <sup>3</sup>	г/м <sup>3</sup>	г/м <sup>3</sup>
01.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
02.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
03.07.2023	36.20	38.39	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
04.07.2023	36.20	38.43	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
05.07.2023	36.20	38.45	відповідає	-8.0	5.2	13.2	0.0	7.0	7.0	0.002		відповідає
06.07.2023	36.20	38.45	відповідає	-8.0	5.8	13.8	0.0	7.5	7.5	0.002		відповідає
07.07.2023	36.20	38.46	відповідає	-8.0	6.2	14.2	0.0	7.7	7.7	0.002		відповідає
08.07.2023	36.20	38.46	відповідає	-8.0	6.9	14.9	0.0	8.2	8.2	0.002		відповідає
09.07.2023	36.20	38.46	відповідає	-8.0	6.9	14.9	0.0	8.2	8.2	0.002		відповідає
10.07.2023	36.20	38.48	відповідає	-8.0	6.9	14.9	0.0	8.2	8.2	0.002		відповідає
11.07.2023	36.20	38.47	відповідає	-8.0	6.4	14.4	0.0	7.9	7.9	0.002		відповідає
12.07.2023	36.20	38.46	відповідає	-8.0	5.7	13.7	0.0	7.5	7.5	0.002		відповідає
13.07.2023	36.20	38.45	відповідає	-8.0	7.1	15.1	0.0	7.4	7.4	0.002		відповідає
14.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	6.2	14.2	0.0	6.0	6.0	0.002		відповідає
15.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	6.4	14.4	0.0	6.1	6.1	0.002		відповідає
16.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	6.4	14.4	0.0	6.1	6.1	0.002		відповідає
17.07.2023	36.20	38.44	відповідає	-8.0	6.4	14.4	0.0	6.1	6.1	0.002		відповідає
18.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	6.3	14.3	0.0	6.5	6.5	0.002		відповідає
19.07.2023	36.20	38.41	відповідає	-8.0	5.9	13.9	0.0	5.6	5.6	0.002		відповідає
20.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	5.4	13.4	0.0	5.1	5.1	0.002		відповідає
21.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	4.7	4.7	0.002		відповідає
22.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	4.7	4.7	0.002		відповідає
23.07.2023	36.20	38.42	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	4.7	4.7	0.002		відповідає
24.07.2023	36.20	38.40	відповідає	-8.0	4.5	12.5	0.0	4.7	4.7	0.002		відповідає
25.07.2023	36.20	38.37	відповідає	-8.0	-0.9	7.1	0.0	-0.3	відповідає	0.002		відповідає
26.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	0.7	8.7	0.0	2.5	2.5	0.002	<0.0005	відповідає
27.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	2.9	10.9	0.0	5.7	5.7	0.002		відповідає
28.07.2023	36.20	38.41	відповідає	-8.0	2.9	10.9	0.0	5.7	5.7	0.002		відповідає
29.07.2023	36.20	38.41	відповідає	-8.0	2.9	10.9	0.0	5.7	5.7	0.002		відповідає
30.07.2023	36.20	38.41	відповідає	-8.0	2.9	10.9	0.0	5.7	5.7	0.002		відповідає
31.07.2023	36.20	38.38	відповідає	-8.0	2.9	10.9	0.0	5.7	5.7	0.002		відповідає

Примітка: звіт виконаний з урахуванням першого вимірювання місяця, наступного за звітним.

Хімік II кат.	Олена СНИГУР	02.08.2023
	прізвище	підпис
Начальник дільниці служби ГВ та М	Роман ЛУКАВИЙ	02.08.2023
	прізвище	підпис
		дата